

表式 P05—01

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海方皇加油站有限公司危险化学品经营（加油站）安全现状评价		
	项目地址	上海市青浦区华新镇嘉松中路 4557 号		
	项目所属行业	危险化学品经营（加油站）	评价类型	☐ 预评价 ☒ 现状评价 ☐ 验收评价
	项目简介	该加油站的经营场地及设施为自有，油罐总存储容量 150m³，分别为汽油 90m³，柴油 60m³。其中 3 座 30m³ 汽油埋地储罐和 2 座 30m³ 的柴油埋地储罐，设有加油岛 3 座，3 台加油机。设置有卸油和加油油气回收设施。油罐总容积为 120m³（柴油罐容积折半计），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中对加油站等级划分的规定，该加油站等级为二级加油站。		
评价机构及项目组情况	评价机构	上海森特企业管理服务有限公司		
	评价资质证书号	APJ-（沪）-016	资质有效期至	2028 年 11 月 6 日
	项目组	姓名	证书号	专业
	项目组组长	石春霄	0800000000204412	安全
	项目组成员	李大伟	31220292964（注安）	化工
		吴家浩	31130139382（注安）	自动化
		余冬	1500000000301387	电气
		陈骁	AG00255363（注安）	化工机械
	技术负责人	王洪亮	过程控制负责人	华许风
报告编制人	石春霄、李大伟	报告审核人	王诚	
评价现场	现场勘验人员	石春霄、李大伟		
	现场勘验时间	2025 年 9 月 8 日	现场勘验图像影像	（查看照片）
评价结论	方皇加油站的安全生产经营条件满足《危险化学品经营许可证管理办法（2015 年修正）》的要求，可以持本安全评价报告作为重新申请《危险化学品经营许可证》的材料之一。从安全生产经营角度来说，方皇加油站在以后的经营过程中需进一步落实本评价报告提出的安全对策措施和建议、并保证各项安全设施有效。			
审批结果	审批部门	上海市青浦区应急管理局	审批通过时间	2025 年 11 月 13 日

现场勘验图像影像

